

[法第8条の4(閲覧用記録簿)]

水質検査結果[安定型最終処分場]

水質の区分			地下水			浸透水		
採取場所の略称	基準値 (1%あたり)	定量下限 値 (1%あたり)	第2処分場	第3,4処分場(上流)	第3,4処分場(下流)	第2処分場	第3処分場	第4処分場
採取年月日			4/14	4/14	4/14	4/14	4/14	4/14
分析結果が得られた日			4/27	4/27	4/27	4/27	4/27	4/27
1:アルキル水銀	検出されないこと	0.0005	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満
2:総水銀	0.0005mg以下	0.00005	0.00022	"	"	"	"	"
3:カドミウム	0.003mg以下	0.0003	定量下限値未満	"	"	定量下限値未満	"	定量下限値未満
4:鉛	0.01mg以下	0.001	"	"	"	0.001	"	0.002
5:六価クロム	0.05mg以下	0.005	"	"	"	定量下限値未満	"	定量下限値未満
6:砒素	0.01mg以下	0.001	"	"	"	0.001	"	0.002
7:全シアン	検出されないこと	0.1	"	"	"	定量下限値未満	"	定量下限値未満
8:PCB	検出されないこと	0.0005	"	"	"	"	"	"
9:トリクロロエチレン	0.01mg以下	0.002	"	"	"	"	"	"
10:テトラクロロエチレン	0.01mg以下	0.0005	"	"	"	"	"	"
11:ジクロロメタン	0.02mg以下	0.002	"	"	"	"	"	"
12:四塩化炭素	0.002mg以下	0.0002	"	"	"	"	"	"
13:1・2－ジクロロエタン	0.004mg以下	0.0004	"	"	"	"	"	"
14:1・1－ジクロロエチレン	0.1mg以下	0.002	"	"	"	"	"	"
14:1・2－ジクロロエチレン	0.04mg以下	0.004	"	"	"	"	"	"
16:1.1.1－トリクロロエタン	1mg以下	0.0005	"	"	"	"	"	"
17:1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg以下	0.0006	"	"	"	"	"	"
18:1・3－ジクロロプロペン	0.002mg以下	0.0002	"	"	"	"	"	"
19:チウラム	0.006mg以下	0.0006	"	"	"	"	"	"
20:シマジン	0.003mg以下	0.0003	"	"	"	"	"	"
21:チオベンカルブ	0.02mg以下	0.002	"	"	"	"	"	"
22:ベンゼン	0.01mg以下	0.001	"	"	"	"	"	"
23:セレン	0.01mg以下	0.001	"	"	"	"	"	"
24:1,4－ジオキサン	0.05mg以下	0.005	"	"	"	"	"	"
25:塩化ビニルモノマー	0.002mg以下	0.0002	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満